

HKN.9011.69.1.2023

### OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537)
- § 21 i 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr.: 19/N/OsM, 79/OsM z poboru próbek wody dokonanych w dniach 16.01.2023 r. i 28.02.2023 r. z **wodociągu o produkcji 100 – 1000 m<sup>3</sup>/d Zaręby Kościelne:**

- Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14 (kran w pomieszczeniu socjalnym)
- Nienały Szymany 23B (kran w kuchni)

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody nr sprawozdań: HKL.9052.79.2023 z dnia 02.02.2023 r., HKL00330/2023 z dnia 16.02.2023 r., BP/226/P/2023 z dnia 26.01.2023 r. HKL.9052.399.2023, HKL.9052.400.2023 z dnia 06.03.2023 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej

stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi**

z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m<sup>3</sup>/d Zaręby Kościelne

zarządzanego przez Gminę Zaręby Kościelne

### **Uzasadnienie**

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m<sup>3</sup>/d Zaręby Kościelne stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

p.o. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Ostrowi Mazowieckiej

*Renata Malec*

### Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14; 07-323 Zaręby Kościelne

### Do wiadomości:

1. Aa