

W związku z zapytaniem do zadania „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Skłody - Stachy i w miejscowości Kietlanka” z dnia 26 lipca 2025r. udzielamy odpowiedzi:

- zamawiający wymaga również montażu obrzeża oraz materiały niezbędne do montażu obrzeży,
- zamawiający wymaga, aby kostka była grubości 8 cm szara cegielka, obrzeża szare ,
- zamawiający dopuszcza garaż z bramą o wymiarach wjazdu szer. 285 i wysokości 200,
- zamawiający dopuszcza kolor dachu ciemnobrązowy,
- zamawiający dopuszcza również przetłoczenie poziome ewentualnie pionowe należy załączyć zdjęcie poglądowe.