

## WYKONAWCY

Dotyczy zapytania ofertowego pn:

### „Budowa placu zabaw w solectwie Zaręby Kościelne”

Gmina Zaręby Kościelne , ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści zapytania ofertowego.

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

1. Czy Zamawiający dopuści przedłożenie dokumentu na zestaw zabawowy -certyfikatu systemowego zgodnego z normą PN-EN 1176-1:2017-12 wydanego przez jednostkę posiadającą akredytację? Wymóg Zamawiającego - “ Certyfikaty muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń rekreacyjno- zabawowych, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń” wskazuje, faworyzuje oraz narzuca danego producenta zabawek, co za tym idzie w rażący sposób zostaje ograniczona konkurencyjność.

Odp. Tak dopuszcza.

2. Czy w ofercie należy uwzględnić obsługę geodezyjną?

Odp. W ofercie należy uwzględnić obsługę geodezyjną.

3. Czy na teren budowy jest zapewniony dojazd samochodów ciężarowych powyżej 20 ton? jeśli nie, to prosimy o podanie tonażu samochodów które tam mogą się poruszać?

Odp. Pojazdy do 7 ton masy całkowitej.

4. Czy ziemię z korytowania należy rozplantować na miejscu, czy Zamawiający wskaże miejsce składowania ewentualnego nadmiaru ziemi koniecznej do wywiezienia?

Odp. Odpady z korytowania wykonawca we własnym zakresie musi je zutylizować.

5. Czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami, których HIC przekracza 1,00 m? Czy Zamawiający wykona je we własnym zakresie?

Odp. Zamawiający dopuszcza nawierzchnię bezpieczną trawiastą.

6. Czy zamówienie obejmuje tylko dostawę i montaż urządzeń zabawowych?

Odp. Zamówienie należy wykonać zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją techniczną.

Wójt Gminy  
Urszula Wołosiewicz